

PRZEDMIAR ROBÓT

na zasilanie energią elektryczną pompowni ścieków P3 w Zagajowie.

Lp.	Nr KNR	Opis Kosztorysowy.	Jedn.	ilosc jedn.	wartość jednostkowa	Wartość netto
Złącze pomiarowe BZS na słupie.						
1	KSNR 5 0101-0100	Montaż złącza BZS wyposażenie podstawowe	szt.	1		
2	KSNR 5 0201-0111	Montaż układu pomiarowego licznikiem bezpośrednim 3-faz	kpl.	1		
3	KSNR5 1005-0101	Montaż rury osłonowej AROT SV 50 na słupie	mb	6		
4	KSNR5 0305-0303	Lnia zasilająca przewodem 4xDY10mm2	mb	10		
5	KSNR5 0906-0300	Montaż odgromnika GXO 0,66/5	szt.	3		
6	KSNR5 0603-0300	Układanie bednarki uziemiającej na słupie	m	8		
7	KSNR5 0907-0600	Układanie bednarki w rowie kablowym.	mb	40		
Ogółem "Złącze pomiarowe BZS na słupie"						
Linie zasilające z rozdzielnią Rz na terenie pompowni.						
1	KSNR5 0201-0311	Montaż rozdzielni zewnętrznej Rz wyposażenie podstawowe	szt.	1		
2	KSNR5 0203-0154	Montaż w rozdzielni Rz przełącznika 4G63 53 PK	szt.	1		
3	KSNR5 0906-0300	Montaż zabezpieczenia przepięciowego dwustopniowego ETITEC WENT	kpl.	1		
4	KSNR5 0901-0201	Montaż i stawianie słupa ŻN-10	kpl.	1		
5	KSNR5 0801-0205	Układanie kabla YAKY 4X35mm2 w gruncie kat III z zabezpieczeniem folią	mb.	80		
6	KSNR5 0801-0238	Układanie kabla YKY5x10mm2 w gruncie kat III z zabezpieczeniem folią	mb.	8		
7	KSNR5 0804-0101	Układanie w wykopie rur osłonowych AROT A 75	mb	20		
8	KSNR5 0304-0415	Linia zasilająca przewodem YDY3x1,5mm2 w RVS 18 na słupie	mb	10		
9	KSNR5 1002-0101	Montaż wysięgnika Wr 1p-08/08 na słupie	szt.	1		
10	KSNR5 1004-0217	Montaż na wysięgniku oprawy sodowej OUSd150	szt.	1		
7	KSNR5 0907-0600	Układanie bednarki w rowie kablowym.	mb	40		
Razem "Linie zasilające z rozdzielnią Rz na terenie pompowni".						
Sygnalizacja stanu pracy w systemie GSM.						
1	System GSM		kpl.	1		
Razem "Sygnalizacja stanu pracy w systemie GSM".						

Ogółem kosztorys.	
-------------------	--