

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ²	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
3	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2613-08		m	19.300	
		19.30			
				RAZEM	19.300
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-07	ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie ścian - powierzchnie pionowe.	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	69.000	
		69			
				RAZEM	69.000
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	37.000	
		37			
				RAZEM	37.000
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	77.000	
		77			
				RAZEM	77.000
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez	m ²		
d.1	1503-02	szpachlowania	m ²	29.000	
		29			
				RAZEM	29.000
10	Analiza indy-	Montaż klimatyzatora wraz z urządzeniami dla pomieszczenia o wym. (Dł. - 6,	szt.		
d.1	widualna	55m, szer. - 5,67m i wys. 3,10m)	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		Instalacja elektryczna			
11	KNR 5-08	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą	m		
d.2	0226-03	kołków rozporowych	m	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
12	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju	m		
d.2	0227-02	żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV	m	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
13	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzie-	szt.		
d.2	0309-04	mieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² (Gniazda nadtynekowe podwójne)	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
14	Analiza indy-	Montaż wyłącznika nadprądowego S 301 B16A	szt.		
d.2	widualna		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy	pomiar		
d.2	0901-01	pomiar	pomiar	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-	pomiar		
d.2	0901-02	stępny pomiar	pomiar	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000