

ZAŁACZNIK NR 3: Zestawienie wentylacji**Nazwa:** W3**Typ:** Wywiewny pom. świetlicy

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary										Materiał	Kolor	Producent lub równoważny
W3	1	1	TUBE* lub równoważny	Przewód okrągły	d1 = 400	l1 = 4041									ocynk		Smay lub równoważny
W3	2	1	BGE lub równoważny	Kolano prasowane	alfa = 90	r = 1	d1 = 400								ocynk		Smay lub równoważny
W3	3	1	TUBE* lub równoważny	Przewód okrągły	d1 = 400	l1 = 4308									ocynk		Smay lub równoważny
W3	4	1	GRYFIT CX-4+1WKKP+EI24/48 V DC+FD 230V AC lub równoważny	Przeciwpożarowa kłapa odcinająca EIS 120	D = 400	P = 450											Gryfit lub równoważny
W3	5	1	OC1* lub równoważny	Odsadzka okrągła	d1 = 400	e = 349	l1 = 634								ocynk		Smay lub równoważny
W3	6	1	TUBE* lub równoważny	Przewód okrągły	d1 = 400	l1 = 474									ocynk		Smay lub równoważny
W3	7	1	RA lub równoważny	Asymetryczne przejście koło/prostokąt	a = 390	b = 800	d = 400	g = 80	l = 180	e = -200	f = 10				ocynk		Smay lub równoważny
W3	8	4	ASD-F+AZN+FKN lub równoważny	Kratka wentylacyjna	L = 525	H = 125									aluminium	naturalny	Gryfit lub równoważny